

Zehnder Terraline Neo

Pobór mocy																
							Model									
							UFT 07 - 34 UFT 07 - 25 UFT 09 - 17 UFT 11 - 17 UFT 14 - 17			UFT 09 - 21 UFT 11 - 21 UFT 14 - 21 UFT 09 - 25 UFT 11 - 25 UFT 14 - 25 UFT 09 - 34 UFT 11 - 34			UFT 14 - 34			
							Wentylator Ø 30 mm			Wentylator Ø 40 mm			Wentylator Ø 60 mm			
Długość	Długość poszczególnych wentylatorów				Liczba wenty-latorów	Długość całkowita wentyla-torów	Sumaryczny pobór mocy ¹⁾									
							W									
							Stopień pracy wentylatora			Stopień pracy wentylatora			Stopień pracy wentylatora			
mm	mm	mm	mm	mm		mm	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
800	400	—	—	—	1	400	1	3	5	4	3	5	6	9	16	
900	500	—	—	—	1	500	1	3	5	4	4	6	6	10	18	
1000	700	—	—	—	1	700	1	4	5	4	4	7	6	10	19	
1100	700	—	—	—	1	700	1	4	5	4	4	7	6	10	19	
1200	400	400	—	—	2	800	1	5	6	5	5	8	6	11	20	
1300	400	500	—	—	2	900	1	5	6	5	6	9	7	11	22	
1400	300	700	—	—	2	1000	1	5	7	5	6	9	7	11	22	
1500	400	700	—	—	2	1100	1	5	7	6	7	10	7	11	23	
1600	1200	—	—	—	1	1200	1	5	7	6	7	10	7	12	24	
1700	500	700	—	—	2	1200	1	5	7	6	7	11	7	12	25	
1800	700	700	—	—	2	1400	1	5	7	7	8	12	7	12	26	
1900	1200	300	—	—	2	1500	1	6	8	7	8	12	7	13	27	
2000	1200	400	—	—	2	1600	2	7	9	7	8	12	7	13	28	
2100	1200	500	—	—	2	1700	2	7	9	7	9	13	8	14	30	
2200	1200	500	—	—	2	1700	2	7	9	7	9	13	8	14	30	
2300	1200	700	—	—	2	1900	2	7	9	8	10	15	8	14	31	
2400	1200	700	—	—	2	1900	2	7	9	8	10	15	8	14	31	
2500	1200	400	400	—	3	2000	3	8	10	8	10	16	8	14	32	
2600	1200	500	400	—	3	2100	3	8	10	9	11	16	8	15	34	
2700	1200	500	500	—	3	2200	3	8	10	9	12	17	9	15	36	
2800	1200	700	400	—	3	2300	3	8	10	9	12	17	9	15	36	
2900	1200	1200	—	—	2	2400	3	8	10	9	12	17	9	15	36	
3000	1200	1200	—	—	2	2400	3	8	10	10	12	18	9	16	36	
3100	1200	700	700	—	3	2600	4	10	12	10	13	20	9	16	38	
3200	1200	1200	300	—	3	2700	4	10	12	10	13	20	9	16	38	
3300	1200	1200	300	—	3	2700	4	10	12	11	14	20	9	17	40	
3400	1200	1200	400	—	3	2800	4	10	12	11	14	20	9	17	40	
3500	1200	1200	500	—	3	2900	5	10	13	11	15	22	10	17	42	
3600	1200	1200	700	—	3	3100	5	10	13	11	15	22	10	17	42	
3700	1200	1200	700	—	3	3100	5	11	14	12	15	23	10	18	45	
3800	1200	1200	500	300	4	3200	5	11	14	12	15	23	10	18	45	
3900	1200	1200	500	400	4	3300	5	11	14	13	17	25	10	19	47	
4000	1200	1200	500	500	4	3400	5	11	14	13	17	25	10	19	47	
4100	1200	1200	700	400	4	3500	5	11	14	13	17	25	10	19	47	
4200	1200	1200	1200	—	3	3600	5	11	14	13	17	25	10	19	47	
4300	1200	1200	700	500	4	3600	6	12	15	14	18	27	11	20	49	
4400	1200	1200	700	700	4	3800	6	12	15	14	18	27	11	20	49	
4500	1200	1200	1200	300	4	3900	6	12	15	14	19	28	11	20	51	
4600	1200	1200	1200	400	4	4000	6	12	15	14	19	28	11	20	51	
4700	1200	1200	1200	500	4	4100	6	12	15	14	19	29	11	21	53	
4800	1200	1200	1200	500	4	4100	6	12	15	14	19	29	11	21	53	

Uwaga: Stopień 3 ma napięcie sterujące 8,3 V (80 %). Ustawienie standardowe termostatu pokojowego P55 = 80%. W przypadku zwiększenia napięcia sterującego do maksymalnie 10 V (P55 = 100%) większe zapotrzebowanie wentylatorów na energię elektryczną.

¹⁾ Dla pojedynczego siłownika (ACT-24VDC) należy doliczyć dodatkowy pobór mocy wynoszący 3 W. Należy zapewnić 5% rezerwę mocy.